DC128R4.7

Industrie Einbau-Magnetkontakt EN Grad 3, 4k7, VdS-Nr. G 110012

Anforderungen an Grad 3 Magnetkontakte

Grad 3 geprüfte Magnetkontakte sind für Anwendungen der Hochsicherheit konzipiert und erfüllen die nachfolgenden hohen Anforderungen an: Präziser Schaltabstand, Magnetpolarisation und Stärke des Magneten.

Ausführung mit Abschlußwiderstand verfügbar

Obwohl ein integrierter Abschlußwiderstand nicht entsprechend den EN50131-2.6 Anforderungen vorgeschrieben ist, bietet GE eine Ausführung mit integriertem Abschlußwiderstand für eine schnellere Installation an (siehe Bestellinformationen).



Einzelheiten

- EN 50131-2-6 Grad 3 und VdS anerkannt
- 2m Anschlußkabel
- Sabotageüberwacht
- Integrierter 4k7 Abschlußwiderstand
- VdS-Anerkennung: G110012

DC128R4.7

Industrie Einbau-Magnetkontakt EN Grad 3, 4k7, VdS-Nr. G 110012

Technische Spezifikationen

General

Application type	Recessed mount
Contact type	4K7 end-of-line resistor

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Class III - Outdoor (sheltered)

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.