FF-AP2N

Ugello di pulizia per aria compressa idoneo per rivelatore di fiamma Exd serie FF7x



Application

L'ugello di pulizia per aria compressa è destinato al montaggio tra un rivelatore di fiamma Exd (serie FF7x - versione Exd) e una staffa di montaggio regolabile (FF705). L'ugello posizionato in direzione della finestra del rivelatore evita l'oscuramento del rivelatore dovuta alla presenza di particelle.

Successore dell'ugello FF-AP2

Montaggio

L'ugello deve essere angolato di 45° rispetto al piano orizzontale per massimizzare il flusso d'aria sulla finestra frontale del rivelatore.

Installazione

L'ugello deve essere collegato a una linea di aria compressa tramite la valvola di non ritorno femmina da 1/4" BSP.

L'aria deve essere priva di olio e asciutta con un intervallo di pressione compreso tra 7 psi (0,5 bar) e 50 psi (3,5 bar).

Se l'aria non è necessario mantenere pulita la finestra del rivelatore, è possibile fornire un impulso di pulizia con aria a intervalli regolari.

Attenzione: questo prodotto non è adatto per l'uso nella zona ATEX 0 - Per l'uso nella zona ATEX 1/21 o 2/222, l'aria deve essere pulita e il sistema deve essere fatto circolare prima di essere collocato in un ambiente pericoloso

FF-AP2N

Ugello di pulizia per aria compressa idoneo per rivelatore di fiamma Exd serie FF7x

Specifiche tecniche

Physical

Mounting type	Screw / bolt mount

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57