FF-AP1N

Luftspülung für die FF7x-Flammenmelderserie

Anwendung

Das Luftspülset ist für die Montage zwischen einem Flammenmelder (Serie FF7x – Nicht-Ex-Versionen) und einer verstellbaren Montagehalterung (FF705) vorgesehen. Die Düse des Luftspülsets ist so positioniert, dass die Luft vom Einlass auf das Fenster des Flammenmelders geleitet wird, um eine Verdeckung durch Partikel zu verhindern.

Nachfolger von FF-AP1



Montage

Um den Luftstrom über die Frontscheibe zu maximieren, muss die Luftspüldüse um 30° von der Horizontale abgewinkelt sein.

Installation

Der Spülluftadapter sollte über das 1/4" BSP-Rückschlagventil mit Innengewinde an eine externe Luftversorgung angeschlossen werden.

Die Luft sollte ölfrei und trocken sein und einen Druckbereich von 7 psi (0,5 Bar) bis 50 psi (3,5 Bar) aufweisen.

Wenn die Luft nicht kontinuierlich benötigt wird, um das Sichtfenster sauber zu halten, kann in regelmäßigen Abständen ein Luftstoß zugeführt werden.

Achtung: Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in ATEX-Zone 0 geeignet. Für den Einsatz in ATEX-Zone 1/21 oder 2/222 muss die Luft sauber sein und das System muss durchgeblasen werden, bevor es in eine Gefahrenumgebung gebracht wird.

FF-AP1N

Luftspülung für die FF7x-Flammenmelderserie

Technische Spezifikationen

Physical

Mounting type	Schrauben / Bolzen montage

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.