2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

Charakterystyka produktu

Moduł 2010-2-PIB dostępny jest w 4 wersjach (w zależności od ilości wejść oraz wyjść). Instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej central w wersji v3.xx (tylko w wersjach z dużą obudową). Moduł nie wymaga dodatkowego okablowania do podłączenia w centrali oraz dodatkowo można go zasilić z zewnętrznego źródła zasilania w celu ograniczenia poboru prądu z centrali. Moduł przeznaczony jest do ogólnego stosowania, umożliwia sterowanie urządzeń zewnętrznych oraz dowolne wykorzystanie wejść.

Funkcjonalność

2010-2-PIB posiada 8 wejść i wyjść oraz 4 wyjścia przekaźnikowe. Moduł został zaprojektowany przede wszystkim pod kątem wykorzystania w trybie pracy centrali VdS 2540, ale umożliwia również stosowanie w innych trybach pracy i zapewnia współpracę z modułami powiadamiania Straży Pożarnej oraz innymi urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi. Moduł może być zasilany z centrali lub z zewnętrznego źródła zasilania. Wejścia oraz wyjścia (z wyjątkiem wyjść przekaźnikowych) są monitorowane pod kątem zwarć oraz przerw w obwodzie.



Szczegóły

- 8 monitorowanych wejść
- 8 monitorowanych wyjść
- 4 wyjścia przekaźnikowe
- Możliwość zasilania zewnętrznego

2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	1 à 32, plus de 160K, jusqu'à 120K, jusqu'à 128, jusqu'à 160K, jusqu'à 20K, jusqu'à 256, jusqu'à 4096, jusqu'à 512, jusqu'à 60K, jusqu'à 64, jusqu'à 96
Network size (nodes)	1 à 32, more than 128, jusqu'à 128, jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 à 64, plus de 1024, jusqu'à 1024, jusqu'à 256

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57