FF-AP1N

Purga de aire para la serie FF7x

Aplicación

El kit de purga de aire está diseñado para montarse entre un detector de llama (serie FF7x, versiones no Exd) y un soporte de montaje ajustable (FF705), con la boquilla del kit de purga de aire colocada para canalizar el aire desde la entrada hacia la ventana del detector de llama. para evitar el oscurecimiento por partículas.

Sucesor del FF-AP1



Montaje

La boquilla de purga de aire debe tener un ángulo de 30° con respecto a la horizontal para maximizar el flujo de aire sobre la ventana delantera.

Instalación

El adaptador de aire de purga debe conectarse a un suministro de aire externo a través de la válvula antirretorno hembra BSP de 1/4”.

El aire debe estar libre de aceite y seco con un rango de presión de 7 psi (0,5 bar) a 50 psi (3,5 bar).

Si no se necesita aire continuamente para mantener limpia la ventana de visualización, se puede suministrar un pulso de aire a intervalos regulares.

Precaución: Este producto no es adecuado para su uso en la zona ATEX 0. Para su uso en la zona ATEX 1/21 o 2/222, el aire debe estar limpio y el sistema debe ser soplado antes de colocarlo en un entorno peligroso.

FF-AP1N

Purga de aire para la serie FF7x

Especificaciones técnicas

Physical

Mounting type	Schrauben / Bolzen montage

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57