DP2061T

Detector analógico óptico-térmico de la serie 2000 con salida de piloto remoto.

General

El detector multicritério DP2061T combina la sensibilidad de un detector de humos óptico con la mejora de la detección de calor. Es capaz de funcionar de cinco modos diferentes, el DP2061T puede funcionar como un detector óptico de humos mejorado por la detección de calor (con dos sensibilidades diferentes de humo), como detector óptico/térmico dual, cada sensor funcionando independientemente, un detector óptico solamente, o un detector de calor solamente.

Operación multimodo

Los 5 modos de funcionamiento pueden ser controlados por el modo dia/noche individualmente para cada detector. El detector puede, por ejemplo, funcionar como detector de temperatura durante el dia en un edificio ocupado, y con la grán sensibilidad de un detector de óptico y térmico por la noche cuando el edificio ya no este ocupado. Cada sensor puede ser controlado independientemente.

Una completa gama

El detector multicriterio DP2061T es parte de la série 2000. Esta série incluye detectores ópticos, térmicos, modulos de entrada/salida, una amplia gama de pulsadores, bases estandar y con aislador y modelos de detectures equipados con un exclusivo display de 7 segmentos y función de test local.

Mantenimiento

El DP2061T tiene todas las mejoras en temas de mantenimiento de las serie de detectores 2000. Esto mejora la sustitución del bloque óptico, permitiendo la limpieza de la cámara óptica in-situ sin necesidad de recalibrar el detector. La mejora del autotest, la función de compensación y el aviso de contaminación están disponibles cuando se usen con los paneles de detección de incendios Serie 1200/2000.

Comunicación robusta

La comunicación entre el panel y los dispositivos se realiza a través de un potente protocolo SIA con múltiples codigos de ciclo de bus y comprobaciones de errores en la comunicación CRC fiables. Este protocolo garantiza la integridad del sistema completo de comunicaciones libre de errores, sin compromenter en ello la velocidad.



Detalles

- Detección óptica de humos y de temperatura
- 5 modos de funcionamiento: multisensor (2 sensibilidades) , dual, o independiente, humos o temperatura
- Control independiente de los modos de funcionamiento
- Sensor óptico con cámara desechable e intercambiable
- Fácil direccionamiento numérico (1-128)
- Robusto protocolo de comunicaciones
- Completo autodiagnóstico
- Test remoto
- Salida piloto remoto
- Completa gama de detectores
- completa gama de modulos de entrada/salida y accesorios

DP2061T

Detector analógico óptico-térmico de la serie 2000 con salida de piloto remoto.

Especificaciones técnicas

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Slingdriven

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level

Physical

Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Montering på bas
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	DB2002	Base de conexiones Serie 2000 de 100mm de diámetro.
Detection device	DB2004	Base profunda de conexiones Serie 2000 de 10 cm de diámetro con 5 Terminales.
Detection device	DB2016	Base con aislador serie 2000.
Detection device	DP2CAP-ICT	(10 PACK) 2000/700 SERIES INSECT PROTECTION CAP
Notification device	AI672	Piloto indicador de acción convencional para detectores de incendio de las series Dx700/Dx2000..
Notification device	AI673	Piloto indicador de acción acústico convencional para detectores de incendio de las series Dx700/Dx2000.
Notification device	DB2368IAS-W	Base con sirena direccionable alimentada de lazo serie 2000 con aislador. Blanca.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57